



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg

**ILT**  
Publieke instellingen  
Bedrijven

Utrecht  
Postbus 16191  
2500 BD Den Haag  
www.ilent.nl

**Contactpersoon**  
Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00

Datum 28 mei 2024  
Betreft Advies omgevingsvergunning Imperial Chemical Logistics,  
Ekkersrijt 7604 te Son

**Ons kenmerk**  
741050

**Uw kenmerk**  
OLO nummer 8274317  
Z2023-00005866

Geacht college,

Op 13 mei 2024 ontving ik van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het verzoek om advies op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Imperial Chemical Logistics, Ekkersrijt 7604 te Son. Het betreft de aanvraag voor een Wabo revisievergunning (met OLO-nummer 8274317).

**Bijlage**  
ILT beoordeling aanvraag  
Imperial Chemical Logistics,  
Ekkersrijt 7604 te Son

### **Volledigheid aanvraag**

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

**ILT-Beoordeling aanvraag veranderingsvergunning Imperial Chemical Logistics, Ekkersrijt 7604 te Son**

OLO: 8274317

Holmes: 741050

Datum: mei 2024

Onderwerp + (evt. subonderwerp): Externe veiligheid - PGS 15 (2016) en PGS 14 (2017)				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.1	PGS 15 versie 1.0 2021 vs 3.2.2 (WBDBO)	<p>In de aanvraag is in paragraaf 5.6.1 aangegeven dat aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15 versie 1.0 2021 (WBDBO) niet wordt voldaan.</p> <p>In de beschrijving is aangegeven dat in afwijking van de 60 min WBDBO eis, de scheidingswanden van hal K en L een WBDBO van 30 minuten hebben. Voor expeditiehal K is deze afwijking eerder toegestaan en vergund (5 april 2022) en daarom wordt deze ook voor de hallen K en L aangevraagd.</p>	<p>De aanvraag bevat geen gelijkwaardige maatregel en onderbouwing waarom deze afwijking acceptabel is. Een gelijkwaardige maatregel moet onderbouwd aangeven of hetzelfde doel als met de geëiste maatregel (WBDBO van 60 minuten) wordt bereikt. Verwijzen naar een andere eerder geaccepteerde situatie is geen juiste toelichting. Ook is het verwijzen naar een andere maatregel die al vereist is vanuit een ander voorschrift (zoals de brandbestrijdingsinstallaties) geen vervangende maatregel die als gelijkwaardig kan worden beschouwd, want die maatregel moest toch al getroffen worden.</p>	Tekortkoming
1.2	PGS 15 versie 1.0 2021 vs 3.2.9 (brandwerendheid)	<p>In de aanvraag is in paragraaf 5.6.1 aangegeven dat aan voorschrift 3.2.9 van PGS 15 versie 1.0 2021 (brandwerendheid deuren) voor wat betreft de EI1 eis niet wordt voldaan.</p> <p>In de beschrijving is aangegeven dat omdat sprake is van bestaande deuren en de hallen voorzien zijn van beschermingsniveau 1, wordt voorkomen dat de niet-verhitte zijde van de deur warmer wordt dan 140 °C.</p>	<p>De aanvraag bevat geen gelijkwaardige maatregel en onderbouwing waarom deze afwijking acceptabel is. Een gelijkwaardige maatregel moet onderbouwd aangeven of hetzelfde doel als met de geëiste maatregel (brandwerendheid binnendeuren) wordt bereikt. Verwijzen naar een andere maatregel die al vereist is vanuit een ander voorschrift (zoals de brandbestrijdingsinstallaties) is geen vervangende maatregel die als gelijkwaardig kan worden beschouwd, want die maatregel moest toch al getroffen worden.</p>	Tekortkoming