



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
p.a. DCMR Milieudienst Rijnmond  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam

Datum 8 november 2024  
Betreft Zienswijze ontwerpbesluit ES 3 B.V.  
2358030

**ILT**  
Veiligheid en instituties  
Publieke instellingen  
Bedrijven

Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

**Contactgegevens**  
Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00  
[www.ilent.nl](http://www.ilent.nl)

ons kenmerk  
691569

uw kenmerk  
Aanvraagnummer: 2358030

Geacht college,

Op 23 oktober 2024 ontving ik van de DCMR Milieudienst Rijnmond een ontwerpbesluit voor een revisievergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo). voor de inrichting ES 3 B.V. gelegen aan de Propaanweg 75 te Rotterdam-Vondelingenplaat. (met uw kenmerk 2358030\_5497546 OLO 8208667).

Na het bestuderen van het ontwerpbesluit dien ik de volgende zienswijze in.

#### **Ontbreken ILT advies in ontwerpbesluit**

Op pagina 28 van het ontwerpbesluit wordt aangegeven dat de ILT in de gelegenheid is gesteld om advies te geven op de aanvraag. Op 3 april 2024 is dit advies per mail naar de heer H. de Vries van de DCMR gestuurd. In het ontwerpbesluit is echter niet aangegeven dat de ILT een advies heeft gegeven en wat met dit advies is gedaan.

#### **Onduidelijkheden voorschriften onder paragraaf 4.3**

In voorschrift 4.3.10 wordt aangegeven dat, indien loods 5 voldoet aan de voorschriften 4.3.5, 4.3.8 en 4.3.10 tot en met 4.3.13 van deze vergunning, uitsluitend de volgende verpakte gevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen in loods 5:

- ADR klasse 2 (alleen spuitbussen en meer specifiek spuitbussen die geen brandbare inhoud c.q. drijfgas hebben);
- ADR klasse 4.1 (m.u.v. stoffen met gevaarsklasse D, DT en/of SR2);
- ADR klasse 4.2 (VG II en III)
- ADR klasse 5.1 en 6.1;
- ADR klasse 6.2 (alleen categorie 13 en 14);
- ADR klasse 8 en 9 (uitgezonderd Lithium-ion batterijen).

Waarom moet er ook niet voldaan worden aan voorschrift 4.3.6. van deze vergunning?

In voorschrift 4.3.12 staat echter de mogelijkheid dat er ook ADR 4.2 VG I in loods 5 mag worden opgeslagen. Deze zijn niet echter genoemd in voorschrift 4.3.10.

**ILT**  
Veiligheid en instituties  
Publieke instellingen  
Bedrijven

8 november 2024

In paragraaf 4.3 is aangegeven welke hoeveelheden ADR 3, ADR 6.1 VG I en II mogen worden opgeslagen in loods 5 en loods 7. Welke hoeveelheden van de overige ADR goederen mogen in loods 5 en loods 7 worden opgeslagen?

#### **Onduidelijkheden voorschrift onder paragraaf 4.4**

In voorschrift 4.4.3 staat dat indien de toezichthouder hierom verzoekt, moet er een actueel overzicht van de gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen worden getoond. CMR-stoffen worden niet aangevraagd door ES3 waarom dan wel vergund? Dit geldt tevens voor voorschriften 4.4.4 en 4.4.5.

#### **Advies**

Ik verzoek u het ILT advies van 3 april 2024 te betrekken en deze op te nemen in de beschikking. Ik verzoek u de voorschriften van paragraaf 4.3 en voorschrift 4.4.3 van paragraaf 4.4 in overeenstemming te brengen met de werkelijke klassen en hoeveelheden te vergunnen opgeslagen gevaarlijke stoffen.

Een afschrift van deze brief is ook naar de DCMR Milieudienst Rijnmond gestuurd. Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,