



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

Datum 1 augustus 2018
Betreft Advies op aanvraag revisievergunning Alkylopslagterrein
ARLANXEO Netherlands BV, Site Chemelot-Locatie Zuid

ons kenmerk
245691

uw kenmerk
OLO3744513

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar: | <input type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input checked="" type="checkbox"/> te uwer informatie | |
| <input type="checkbox"/> | |



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

Datum 1 augustus 2018
Betreft Advies op aanvraag revisievergunning Alkylopslagterrein
ARLANXEO Nederlands BV

ons kenmerk
245691

uw kenmerk
OLO3744513

Geacht college,

Op 18 juli 2018 ontving de ILT via de RUD Zuid-Limburg het verzoek om advies op de aanvraag voor een revisievergunning van het Alkylopslagterrein ARLANXEO Nederlands BV, Site Chemelot-Locatie Zuid (OLO 3744513).

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor de ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Een afschrift van deze brief is naar RUD Zuid-Limburg gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,



1.1 Beoordeling aanvraag

Revisievergunning Alkylopslagterrein ARLANXEO Netherlands BV, Site Chemelot-locatie Zuid.

Datum aanvraag: 12 juli 2018

Onderwerp + (evt subonderwerp): Brzo/Bevi					
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie	
1.1	Brzo 2015	De activiteiten op de site Chemelot vallen onder het Brzo 2015. De hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij het Alkylopslagterrein ARLANXEO die onder het Brzo 2015 vallen zijn in tabel 4.3.1 weergegeven.	Chemelot en daarmee het Alkylopslagterrein valt onder het Brzo 2015	In orde	
1.2	Bevi/subselectie	De uitkomst van de geactualiseerde subselectie (opstellen van een QRA) is beschreven in bijlage 5. Hieruit blijkt dat er geen QRA-plicht is op Alkylterrein.	Het opstellen van een QRA is niet nodig. Echter is het document (bijlage 5) "Selectieberekeningen in het kader van de revisievergunning..." niet volledig. Verwezen wordt op pag. 5 naar bijlage 2: detailinfo insluitsystemen. Deze bijlage ontbreekt.	Tekortkoming	Aanvullen

Onderwerp + (evt subonderwerp): PGS 15 opslag					
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie	
2.1	Opslag toetsen aan Richtlijn PGS15	Bijlage 6 is een gap-analyse van PGS15 voorschriften (versie 1.0, september 2016) van het Alkylopslagterrein.	Aangegeven is in hoeverre de relevante voorschriften voldoen.	In orde	

Onderwerp + (evt subonderwerp): Reach/CLP

Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie	
3.1	Reach stofgegevens en CLP-classificatie	Bijlage 3 is de MSDS stoffen lijst, waarbij de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen worden weergegeven	De VIB's zijn niet conform CLP opgesteld. Veel gegevens ontbreken zoals bijvoorbeeld gevaren en chemische samenstelling en informatie over beschermingsmiddelen.	Tekortkoming	Aanvullen aanvraag